



**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура  
Ростовской области**

**Прокуратура  
г. Таганрога**

пер. Тургеневский, 5, г. Таганрог,  
Ростовская область, 347900

Директору  
ГБОУ СПО «Таганрогский колледж  
морского приборостроения»

Полиеву В.В.

пер. Мечниковский 5, г. Таганрог,  
Ростовская область, 347900

03.03.2014 № 21-01-2014

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений законодательства,  
устанавливающего требования к условиям  
обучения в образовательной организации

Прокуратурой г. Таганрога с привлечением специалистов ОДН по г. Таганрогу ГУ МЧС России по Ростовской области и Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной в ГБОУ СПО РО «Таганрогский колледж морского приборостроения», по результатам которой установлено, что в образовательной организации не в полной мере выполняются требования законодательства о создании условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья студентов.

В силу ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности (состояние защищенности личности и имущества от пожаров), разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Между тем, проверкой установлено, что в ГБОУ СПО РО «Таганрогский колледж морского приборостроения» допущены нарушения ряда норм законодательства о пожарной безопасности, а именно:

П/№ 566367

1. Инструкция ИПБ 01-13 о мерах пожарной безопасности выполнена без учета требований, установленных разделом XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР-2012).

2. Стены коридора в подвале здания Литер «п/А» облицованы панелями ДСП, окрашены масляной краской (нарушение п. 33 ППР-2012).

3. На планах эвакуации людей при пожаре, размещенных на объекте, не нанесены эвакуационные выходы по наружным открытым лестницам (нарушение п. 7 ППР-2012).

4. На объекте не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы и ограждения по кровле здания (нарушение п. 24 ППР-2012).

5. В учебных аудиториях «А16», «А21» используется временная злектропроводка (нарушение п. 42 ППР-2012).

6. На объекте не проведена осенняя проверка работоспособности сети внутреннего противопожарного водопровода (нарушение п. 55 ППР-2012).

7. Заполнение дверного проема между помещениями различного класса функциональной пожарной опасности (мастерская и спортивный зал) не соответствует требуемому пределу огнестойкости ограждающей конструкции. (нарушение п. 7.4 «СНиП 21-01-97\*. Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7).

Анализ причин и условий, способствующих совершению указанных нарушений, явилось непринятие образовательной организацией достаточных мер к соблюдению действующего законодательства о пожарной безопасности,

ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами колледжа, ответственными за соблюдение противопожарных норм, в частности заместителя директора по административно-хозяйственной работе Мирошников Г.А., заведующей административно-хозяйственной частью Самохваловой С.А., иными сотрудниками организации, а также ослабление контроля за деятельностью подчиненных со стороны руководителя колледжа.

Указанные нарушения являются недопустимыми, так как препятствуют обеспечению безопасности во время образовательного процесса, угрожают здоровью студентов и сотрудников образовательной организации.

В силу ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены в соответствии с действующим законодательством к ответственности, в том числе дисциплинарной.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

## ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры г. Таганрога. О дате и времени рассмотрения представления уведомить прокурора г. Таганрога.
2. Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих, а также не допущению подобных нарушений в будущем.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.
4. В течение месяца со дня внесения представления письменно сообщить прокурору города Таганрога о результатах его рассмотрения.

Заместитель прокурора города  
советник юстиции



А.А. Веников